

LLAMADO PÚBLICO A OFERTAS Nº 02/2017 | FIDEICOMISO FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE INAU

COMUNICADO Nº 03

01/09/2017

CONSULTAS II

Pregunta 1)

Los aires acondicionados solicitados, ¿de cuantos BTU serian?, En el rubrado menciona demolición de muros, ¿a que muros se refiere?

Respuesta 1)

Los equipos de aire acondicionado son de 18.000 BTU. Se refiere a la demolición de muros que hay que realizar para la colocación de la abertura AL02 (salida al patio desde el corredor, esta expresado en gráficos)